

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

66-4003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15 т.(8-3952)78-59-48, 78-52-46, 78-59-49 ф.24-03-59 E-mail: mail-box@emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району

УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 125, а/я 9, тел. 8-39-553-5-44-25

E-mail: OND_Sayansk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия им. В.А. Налькина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору Титенкова С.И. №41 «2» мая 2017г.,

(наименование органа ГПН)

в период с «10» ч. «00» мин. «23» мая 2017 по «14» ч. «00» мин. «30» мая 2017 г., общая продолжительность: 6/18, проведена плановая, выездной проверка

(работы одной частью)

(в выездной инспекции, документарная выездная)

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Марковский Сергей Степанович

проведение (их) проверки, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия им. В.А. Налькина», по адресу/адресам: г. Саянск, мкр. Юбилейный 6

совместно с Директором Горбуновой Ольгой Михайловной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

по выполнению требований в области пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывающая только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Провести эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	(Правила противопожарного режима в РФ п. 24);	01.04.2018	
2	Оборудовать устройствами для самозакрывания, двери лестничных клеток младшего блока.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных ИИИ РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2018	
3	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта проверки.	ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 55	01.04.2018	
4	Установить пожарный шкаф предназначенные для размещения пожарного рукава с пожарным стволом из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении	ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 57	01.04.2018	
5	Установить в местах примыкания участка крыши к окну старшего блока 3 этажа противопожарные окна 1-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2018	
6	Установить пожарные извещатели в помещении музея расположенного на 2 этаже младшего блока.	ст. 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Тех. регламент о ТПБ»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Установки ПС и ПТ автоматические»; п.12.16 НПБ 88-01 «Установ-	01.04.2018	

		ки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
7	Установить защиту на светильники в спортивном зале.	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 8.3.11 СП 31-112-2004, п. а, в п.42 Правил противопожарного режима, утвержденных ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.04.2018	
8	Произвести расчет подключения новых токоприемников (персональные компьютеры, проекторы и т.д.) допускающих возможность таких подключений.	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2.3.12. ПИБ-101-89	01.04.2018	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2018 г.

(квартал, месяц).


Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору Марковский Сергей Степанович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Директор Горбунова Ольга Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

«30» мая 2017 г.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Утвержден приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644

127. Гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

128. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

131. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездействия) должностного лица органа ГПН является поступление в орган ГПН жалобы заинтересованного лица, изложенной в письменной или электронной форме с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, о его несогласии с решением и (или) действием (бездействием) должностного лица органа ГПН, принятым или осуществленным по результатам проверки.

Заинтересованное лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения должностных лиц органа ГПН, в обязательном порядке указывает в своей жалобе:

наименование государственного органа, в который направляется жалоба;

фамилию, инициалы должностного лица органа ГПН, которому подается жалоба;

свои фамилию, имя, отчество (при наличии), либо уполномоченного представителя;

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

наименование органа ГПН, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа ГПН, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием (бездействием) органа ГПН, должностного лица органа ГПН;

ставит личную подпись и указывает дату.